



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641546

认证委托人名称及地址

昆山利韬电子有限公司  
江苏省昆山综合保税区B区中央大道389号

生产者名称及地址

昆山利韬电子有限公司  
江苏省昆山综合保税区B区中央大道389号

生产企业名称及地址

昆山利韬电子有限公司  
江苏省昆山综合保税区B区中央大道389号

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

DCNLM400NB24, DCNLM400NB48  $U_i: 48V; U_{imp}: 1.5kV; I_{th}: 400A; U_e: DC48V; I_e: 400A;$   
使用类别:DC-1;  $U_s: DC24V, DC48V;$  型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月12日 有效期至:2029年06月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641546

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

DCN L M 400 N B □ - □  
①      ② ③      ④      ⑤ ⑥      ⑦      ⑧

- ①：产品型号
- ②：产品类别： L 代表低压接触器
- ③：产品结构形式： M 代表俄式结构
- ④：主触点额定电流(A)
- ⑤：触点极性： N 代表无极性
- ⑥：触点额定电压： B 代表主触点电压为 48Vdc
- ⑦：线圈额定电压(V)
- ⑧：特殊代码: 00-99 代表客户特殊要求编码（可省略不标注）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

**CERTIFICATE NO.:** 2024010304641546

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Littelfuse Electronics (Kunshan) Co.,Ltd  
No.389 Central Avenue, B Zone EPZ, Kunshan City, Jiangsu 215301 PRC

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Littelfuse Electronics (Kunshan) Co.,Ltd  
No.389 Central Avenue, B Zone EPZ, Kunshan City, Jiangsu 215301 PRC

## NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Littelfuse Electronics (Kunshan) Co.,Ltd  
No.389 Central Avenue, B Zone EPZ, Kunshan City, Jiangsu 215301 PRC

## PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

DC Contactors  
DCNLM400NB24,DCNLM400NB48 Ui:48V;Uimp:1.5kV; Ith:400A; Ue: DC48V;Ie:400A;  
Utilization category:DC-1; Us:DC24V,DC48V ; See the appendix

## STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.4-2020

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

**Valid from:** Jun.12,2024

**Valid until:** Jun.11,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. : 2024010304641546

Appendix : Page 1 of 1

DCN L M 400 N B □ - □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① : 产品型号
- ② : 产品类别: L 代表低压接触器
- ③ : 产品结构形式: M 代表俄式结构
- ④ : 主触点额定电流(A)
- ⑤ : 触点极性: N 代表无极性
- ⑥ : 触点额定电压: B 代表主触点电压为 48Vdc
- ⑦ : 线圈额定电压(V)
- ⑧ : 特殊代码: 00-99 代表客户特殊要求编码 (可省略不标注)

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.