ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Littelfuse Inc.
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sicherungseinsatz, UMF, welteinheitlich modular
Universal modular fuse-link, UMF

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-4 (VDE 0820-4):2013-12; EN 60127-4/A1+A2:2013
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-4:2005
IEC 60127-4:2005/AMD1:2008
IEC 60127-4:2005/AMD2:2012

Aktenzeichen: 740300-1170-0053 / 237243
File ref.:
Ausweis-Nr. 40046623 Blatt 1
Certificate No. *Page*
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages
Offenbach, 2017-07-17

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

R. Nickel

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
740300-1170-0053 / 237243 / CC2 / EUL

Datum / *Date*
2017-07-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046623.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046623.

Sicherungseinsatz, UMF, welteinheitlich modular
Universal modular fuse-link, UMF

Typ(en) / *Type(s)*

443E

Artikelbezeichnung / part number

04431.25ERE

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	1,25 A
Normblatt *Standard sheet*	2
Kennzeichnung der Charakteristik *Characteristic symbol*	T
Kennzeichnung des Ausschaltvermögens *Breaking capacity symbol*	L
Bemessungsausschaltvermögen *Rated breaking capacity*	100 A; 200 A
Zeit/Strom-Charakteristik *Time/current-characteristic*	träge *time-lag*
Anmerkung *Remark*	Die Prüfspannung in Abschnitt 9.2 war DC 125 V. *The test voltage in clause 9.2 was DC 125 V.*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.**
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the ***EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.***

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
740300-1170-0053 / 237243 / CC2 / EUL

Datum / *Date*
2017-07-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046623.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046623.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555