

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Littelfuse Inc.
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link
215

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG B578 oder/or



oder/or VDE-REG B578

REG B578

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-2 (VDE 0820-2):2015-07; EN 60127-2:2014
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-2:2014

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 740300-1170-0026 / 233313

File ref.:

Ausweis-Nr. 40016610

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-01-24

(letzte Änderung / updated 2017-03-09)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

740300-1170-0026 / 233313 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2017-03-09

Datum / *Date*

2006-01-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40016610.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40016610.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link 215

Typ(en) / *Type(s)*

215

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
--	----------

Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	12 A
---	------

Normblatt <i>Standard sheet</i>	5
------------------------------------	---

Maße in mm <i>Dimension in mm</i>	5 x 20
--------------------------------------	--------

Kennzeichnung der Charakteristik <i>Characteristic symbol</i>	T
--	---

Kennzeichnung des Ausschaltvermögens <i>Breaking capacity symbol</i>	H
---	---

Bemessungsausschaltvermögen <i>Rated breaking capacity</i>	1500 A
---	--------

Zeit/Strom-Charakteristik <i>Time/current-characteristic</i>	träge <i>time-lag</i>
---	--------------------------

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40016610 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / File ref.

740300-1170-0026 / 233313 / CC2 / EUL

letzte Änderung / updated

2017-03-09

Datum / Date

2006-01-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40016610.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40016610.

Anmerkung

Die Anforderungen für 12 A waren
die gleichen wie für 10 A
(höchster Bemessungsstrom des Normblattes)

Remark

*The requirements for 12 A were
the same as for 10 A
(highest rating of the Standard sheet)*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

